

三. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1	箱式变压器数量及容量	5 台 80kVA 箱式变压器	5 台 80kVA 箱式变压器	响应
2	箱式变压器安装位置	蚌埠市区路灯管理所管辖设施范围内	蚌埠市区路灯管理所管辖设施范围内	响应
3	箱变要求	(1)、欧式箱变，变压器为干式变压器。 (2)、高压侧含高压进线柜和高压出线柜，两柜之间用隔离刀闸分离。 (3)、低压侧使用 DW15 开关，安装隔离刀闸、负控开关及所有二次接线。预留供电公司计量互感器和电表安装位置及尺寸，具体尺寸请自行咨询蚌埠市供电公司。 (4)、低压侧安装两路 225A 空气开关，两路 100A 空气开关，品牌为正泰、德力西或人民电器。 (5)、低压侧预留检修井，箱式变压器外壳采用不锈钢材质（包括外壳顶部）。 (6)、由中标方负责运输并卸货至招标人指定地点，在蚌埠市供电公司验收合格之前由中标方负责材料看管。并自行协调蚌埠市供电公司办理停送电手续。	(1)、欧式箱变，变压器为干式变压器。 (2)、高压侧含高压进线柜和高压出线柜，两柜之间用隔离刀闸分离。 (3)、低压侧使用 DW15 开关，安装隔离刀闸、负控开关及所有二次接线。预留供电公司计量互感器和电表安装位置及尺寸，具体尺寸请自行咨询蚌埠市供电公司。 (4)、低压侧安装两路 225A 空气开关，两路 100A 空气开关，品牌为正泰、德力西或人民电器。 (5)、低压侧预留检修井，箱式变压器外壳采用不锈钢材质（包括外壳顶部）。 (6)、由中标方负责运输并卸货至招标人指定地点，在蚌埠市供电公司验收合格之前由中标方负责材料看管。并自行协调蚌埠市供电公司办理停送电手续。	响应

4	施工要求	原有箱变为美式箱变，需重新加宽部分基础设施，每台箱变的拆除安装需在同一天完成，不影响当天亮灯，原有设施由中标单位负责运输至指定地点。	原有箱变为美式箱变，需重新加宽部分基础设施，每台箱变的拆除安装需在同一天完成，不影响当天亮灯，原有设施由中标单位负责运输至指定地点。	响应
5	护栏要求	护栏为不锈钢材质，高度不低于 1.5 米	护栏为不锈钢材质，高度不低于 1.5 米	响应
6	其他要求	中标单位自行联系蚌埠市供电公司办理停电手续。施工现场如需更换高压电缆，每处长度在 100 米以内由中标人自行供货，货款包含在此次投标总报价中。现场文明施工，按城市管理要求做好遮挡，当天及时清理现场渣土，破坏的绿化设施，按园林部门要求恢复。施工人员按电力操作要求佩戴各类防护、施工用具。	中标单位自行联系蚌埠市供电公司办理停电手续。施工现场如需更换高压电缆，每处长度在 100 米以内由中标人自行供货，货款包含在此次投标总报价中。现场文明施工，按城市管理要求做好遮挡，当天及时清理现场渣土，破坏的绿化设施，按园林部门要求恢复。施工人员按电力操作要求佩戴各类防护、施工用具。	响应
	其他要求	在正常使用情况下，一年内发生产品质量问题，由供货方负责赔偿材料、人工台班等全部费用；由此发生一切事故，供货方应负责赔偿。	在正常使用情况下，一年内发生产品质量问题，由供货方负责赔偿材料、人工台班等全部费用；由此发生一切事故，供货方应负责赔偿。	响应
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期	第四包合同签订并接到采购人供货通知后 30 日内到供并安装调试完毕。	第四包合同签订并接到采购人供货通知后 30 日内到供并安装调试完毕。	响应
2	免费质保期	一年	一年	响应

3	付款响应	一、二、三包产品货到采购人指定地点验收合格后,付至合同金额的 100%,第四包箱变安装完成验收后付至中标价 100%。单项采购预算 50 万元及以上的货物项目(适用于蚌埠市、区财政资金、政府投资项目),供货安装调试完成后市政府采购中心委托蚌埠市质量监督检测中心检测或验收,经蚌埠市质量监督检测中心检测或验收合格后,出具质量检测或验收报告书,凭质量检测或验收报告书才能支付合同价款。具体详见第五章第 34.2 条款。	一、二、三包产品货到采购人指定地点验收合格后,付至合同金额的 100%,第四包箱变安装完成验收后付至中标价 100%。单项采购预算 50 万元及以上的货物项目(适用于蚌埠市、区财政资金、政府投资项目),供货安装调试完成后市政府采购中心委托蚌埠市质量监督检测中心检测或验收,经蚌埠市质量监督检测中心检测或验收合格后,出具质量检测或验收报告书,凭质量检测或验收报告书才能支付合同价款。具体详见第五章第 34.2 条款。	响应
4	业绩	投标人需提供 2015 年 1 月 1 日至今 35 万元以上 10KV 箱式变压器安装(维修)类似项目合同业绩一份。	投标人需提供 2015 年 1 月 1 日至今 35 万元以上 10KV 箱式变压器安装(维修)类似项目合同业绩一份。	响应
5	其他	投标人需具有电力承装承修五级或以上资质和电力施工总承包叁级或以上资质。	投标人需具有电力承装承修五级或以上资质和电力施工总承包叁级或以上资质。	响应

投标人公章:

备注:

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求,如不进行描述,仅在响应栏填“响应”或未填写的,将可能导致投标无效;
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致,则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料,并应注明投标文件中对应的页码范围。